



Ресурс Энерго

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0319-17

от 23.01.2017г.

О качестве угля

Производитель: АО "Красноярскрайуголь" Филиал "Переясловский разрез"

Адрес: 663972, РОССИЯ, Красноярский край, Рыбинский р-он, с.Переясловка

Грузоотправитель: АО "Русский Уголь"

Телефон/факс: (391) 252-54-55, 252-54-56

Станция отправления: ст.Кильчуг ( код 889007 ) Красноярской ЖД

Продукция: Уголь необогащенный рассортированный марки Б (бурый), группы ЗБ (третий бурый)

класс крупности ПКО, размер куска 25-300 мм выпускается по ТУ 0325-004-04536157-2009

Код ОКПД2 05.20.10 (ОКП 03 2560)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2702100000

Грузополучатель: ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "НПП""

Особые отметки: ( для РесурсЭнерго)"

Станция назначения: ШЕРШНИ

ЮУр ж.д.

Номер накладной Дата отгрузки	Количество п/вагонов	Вес угля тонн	Качественные показатели
ЭЯ 018481 от 23.01.17г.	1	68,30	Общая влага на рабочее состояние, % <u>29,0</u>
			Зольность на сухое состояние, % <u>8,5</u>
<b>Итого :</b>	<b>1 п/в</b>	<b>68,30тн.</b>	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % <u>47,8</u>
			Содержание серы на сухое состояние, % <u>0,27</u>
			Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние <u>7190</u>
			Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг <u>4335</u>
			Массовая доля мышьяка на сухое состояние, % <u>0,00038</u>
			Массовая доля хлора на сухое состояние, % <u>0,0028</u>
			Содержание мелочи, % <u>6,9</u>
			Массовая доля минеральных примесей, % <u>0,9</u>

Примечание: сведения о сертификации: № РОСС RU.АН47.Н05622 срок действия: по 29.06.2018г.

Протокол испытаний № 0154-17 Испытательная лаборатория ООО "Аналит-Тест-Уголь"

(аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.21 ТУ46)

Начальник ОТК



Handwritten signature

/ С.Ф.Десва